

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 J E T M S A材

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
粉末度	JIS R 5201に準ず	c m <sup>2</sup> /g	3,000以上
化学成分	JIS R 5202に準ず	%	MgO 6.0以下
			SO <sub>3</sub> 4.0以下

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 J E T M S B材

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
かさ密度	容器法	g / c m <sup>3</sup>	0.55~0.85
水分	JIS A 1109に準ず	%	12以下

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 J E T M S L材

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
かさ密度	容器法	$g / c m^3$	0.4~0.6
水分	JIS A 1109に準ず	%	16以下

備考



# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 J E T M S B材混和剤

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
比重	容重法	(-)	1.15~1.20
P H	イオンメーター法	(-)	7.0~8.0

備考

# 製品規格表



住友大阪セメント株式会社 建築事業部  
東京都港区東新橋一丁目9番2号 tel 03(6370)2721

製品名 J E T M S L材混和剤

---

試験項目	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	澄明
塩化物 (C l)	JIS K 8785に準ず	(%)	0.005以下
鉄 (F e)	JIS K 8786に準ず	(%)	0.005以下
含量率	JIS K 8787に準ず	(%)	99.0以上

備考